



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

26.06.2013. Nr. N-2-10-13/731

01.07.2013. N-2-10-13/745

01.07.2013. 1-1/118

05.07.2013. 2-51/842

2-51/842.1

Ieinteresētajam piegādātājam

*Par atklāta konkursa „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārtā”,
ID Nr.JPD2013/25/ERAF/AK nolikumu*

Iepirkumu komisija no ieinteresētajiem piegādātājiem ir saņēmusi jautājumus par atklāta konkursa „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārtā”, ID Nr.JPD2013/25/ERAF/AK nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

Jautājums

Lokālā tāme Nr.2 „Estrādes būvdarbi”, pozīciju Nr.42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55 darbu daudzumu sarakstā norādītie darbu apjomī vairākkārtīgi pārsniedz darbu apjomus, kuri iegūti aprēķinot tos no projektā dotajiem ģeometriskajiem parametriem.

Lūdzu, precizējiet darbu apjomus:

42	Blietēts smilšu grants maisījuma pabērumš	m ³	2275,00
43	Smilts-grants maisījums	m ³	2957,50
44	Dolomīta šķembukārtas izbūve	m ³	1153,00
45	Neskalotas šķembas (20-40)	m ³	1383,60
49	Veidļu montāža un demontāža	m ²	6740,00
50	Veidļu noma	m ²	6740,00
53	Amfiteātra betonēšana	m ³	1348,00
54	Betona sūknis	m/h	141,54
55	Betons C20 B 25	m ³	1415,40

Atbilde

Iepirkumu komisija ir veikusi grozījumus iepirkuma nolikumā, grozot augstāk norādīto darbu apjomus (skat.27.06.2013.grozījumu 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., un 25.punktu).

Jautājums

Atbilstoši nolikuma 2.2.punktam iepirkuma rezultātā tika slēgti divi iepirkuma līgumi, savukārt atbilstoši Nolikuma 2.3.punktam iepirkuma līgumi tiks slēgti pēc finansējuma piešķiršanas Pasūtītājam.

Tā kā nolikumā nav iekļautas norādes par to, ka kāda no iepirkuma līguma vai tā daļām, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties, lūdzam apstiprināt, ka finansējuma nepiešķiršanas vai piešķiršanas nepietiekamā apjomā, netiks slēgts neviens no iepirkuma līgumiem. Ja pasūtītājs nepietiekama finansējuma gadījumā plāno veikt iepirkuma priekšmetā ietilpstoto darbu samazināšanu, lūdzam norādīt, kādā veidā tas tiks realizēts, t.i., kādā secībā notiks apjoma samazināšana.

Atbilde

Atbilstoši Nolikuma 2.3 punktam Iepirkuma līgumi tiks slēgti pēc finansējuma piešķiršanas Pasūtītajam. Tas nozīmē, ka līgumi tiks slēgti tad, kad Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņemusi lēmumu par kredītlīdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai. Finansējuma nepiešķiršanas gadījumā, netiks slēgts līgums vai līgumi, kuram nav piešķirts finansējums.

Nav paredzēta iepirkumu priekšmetā ietilpstoto daļu samazināšana kāda līguma ietvaros.

Jautājums

Nolikuma 1.pielikumā pie personām, kurām jāiesniedz aizpildīts šajā pielikumā norādītais iesniegums, nav norādīta persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam veikt grozījumus nolikuma 1.pielikumā, norādot tajā arī personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Atbilde

Iepirkuma nolikuma 5.1.3.1.punktā noteikts, ka iesniegums jāiesniedz arī personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām.

Jautājums

Saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu „Tehniskais piedāvājums – Darba organizācija” 5.punktu pretendentiem tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kas saskaņota ar ceļu pārvaldītāju par ceļu, ielu izmantošanu.

Ieinteresētais piegādātājs vērš Pasūtītāja uzmanību uz to, ka tehniskajā piedāvājumā pēc būtības tiek iesniegtas sākotnējās ceļu satiksmes organizācijas shēmas, kuras, kā jau tas norādīts arī Nolikuma 4.pielikuma 5.punkta pirmajā teikumā, demonstrē pretendantu tehniskās spējas ceļu satiksmes organizācijā.

Ceļu satiksmes shēmas būvdarbiem tiek izstrādātas pirms būvdarbu uzsākšanas un šo shēmu saskaņošana ar attiecīgajām institūcijām un personām ir obligāts priekšnoteikums būvdarbu uzsākšanai. Tādēļ ceļu satiksmes organizāciju shēmu saskaņošana jau piedāvājumu izstrādes stadījā nav atzīstams par objektīvu nepieciešamību pretendantu tehnisko spēju izvērtēšanā, jo īpaši, ņemot vērā apstākli, ka piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav zināms precīzs būvdarbu uzsākšanas brīdis, kas ietekmē ceļu satiksmes organizācijas shēmas precizitāti un saskaņošanas procesu.

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam veikt attiecīgus grozījumus Nolikuma 4.pielikuma „Tehniskais piedāvājums – Darba organizācija” 5. punktā, svītrojot no tā prasību par ceļu satiksmes organizācijas shēmu saskaņošanu.

Atbilde

Nolikuma 4.pielikumā „Tehniskais piedāvājums – Darba organizācija” 5.punktā noteiktā prasība pretendentiem tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz izstrādāta satiksmes organizācijas shēma, kas saskaņota ar ceļu pārvadītāju par ceļu, ielu izmantošanu ir noteikta, ņemot vērā, lai lepirkumu komisija varētu pārliecināties, ka pretendents ir iepazinies ar Jelgavas pilsētas infrastruktūru un ņemis vērā esošo ielu stāvokli, kā arī apstākli, ka šobrīd pilsētā notiek vairāku ielu rekonstrukcija, kas tieši ietekmē būvmateriālu pievešanai izmantojamos ceļus (līdz ar to arī būvdarbu izmaksas). Tāpēc satiksmes organizācijas shēmas ir jāsaskaņo ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi „Pilsētsaimniecība” (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001,tālrunis: 63084470,fakss: 63023869).

Jautājums

Nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” 2.punktā izvirzītā prasība attiecībā uz pretendenta pieredzi ir norāde uz apakšuzņēmēju – (ieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus).

Personas, kuru iegūto pieredzi pretendentiem ir tiesības izmantot pieredzes prasību izpildīšanai atbilstoši PIL regulējumam, sauc par personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Uz minētajām personām ir piemērojami arī PIL 39.pantā noteiktie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā. Savukārt apakšuzņēmējs ir tikai tā persona, kurai tiek nodota darbu izpilde, un uz apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo darbu apjoms nepārsniedz 20% no kopējās darbu vērtības, nekādi izslēgšanas nosacījumi nav piemērojami. Tādēļ minētā panta redakcija var radīt kļūdainu un PIL regulējumam neatbilstošu minētās prasības izpratni, ka pretendents savas pieredzes apliecināšanai ir tiesīgs norādīt jebkura apakšuzņēmēja pieredzi, neatkarīgi no tā vai tas atbilst PIL 39.pantā un Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam veikt grozījumus nolikuma 3.pielikuma Kvalifikācija 2.punkta pirmajā teikumā, izslēdzot no tā norādi uz apakšuzņēmējiem.

Atbilde

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (41.panta trešā daļa un 42.panta trešā daļa) pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkuma nolikuma 8.8. un 8.9.punktā ir noteikts, kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai pretendents varētu balstīties uz citu uzņēmēju spējām.

Iepirkuma nolikuma 7.1.punktā ir noteikts, ka Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkumu līguma vērtības un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumos vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Tāpēc pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai var norādīt arī apakšuzņēmēju (persona, uz kuras iespējām pretendents balstās), tomēr uz viņu attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Jautājums


Dotajā iepirkuma dokumentācijas tehniskajā projektā ras.Nr. EL – 2.1 (GS SADALNES PRINCIĀLĀ SHĒMA) shēmā nav paredzēta kompensācijas iekārta, bet saskaņā ar konkursa doto lokālo tāmi Nr.4-1 poz.Nr.10 (Kompensācijas iekārta ar pieslēguma aprīkojumu saskaņā ar shēmu EL- 2.1 Pēc pasūtījuma) – 1 kpl., tā ir jāiekļauj tāmes apjomos. Lūdzam Pasūtītāju papildināt GS sadales principiālo shēmu ar kompensācijas iekārtu, kā arī sniegt kompensācijas iekārtas tehniskos parametrus.

Atbilde.

Lokālās tāmes Nr.4.1 pozīcijai Nr.10 nav jānorāda cena kompensācijas iekārtai, bet jāparedz iekārtas pieslēgšanas iespēja un vieta sadalnes skapī. Sadalnes skapja principiālā shēma saskaņā ar tehniskā projekta rasējumu Nr. EL – 2.1 (GS Sadalnes principiālā shēma). Saldējamās iekārtas un kompensācijas iekārta šī iepirkuma ietvaros netiek iepirktas.

Papildus informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz **2013.gada 18.jūlijam plkst. 14:00** Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001, 131.kabinetā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



V. Levčenoks

Rēvelis, 63005533