

SIA "Fortum Jelgava"

Jelgavas pilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

JPPI „Jelgavas izglītības pārvalde”
Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jelgavā, 2014.gada _____ Nr. _____
Uz 2014.gadā 01.septembrī Nr.2-26/867.1

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.2014/12.

**Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola”
rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana.**

Saskaņā ar Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu ēkai Filozofu ielā 50, Jelgavā rekonstrukcijai, projekta izstrādei informējam par sekojošo:

1. Darba zonā atrodas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras palīdzību izbūvēti cauruļvadi DN65 un siltummezgls.
2. Esošais siltummezgls nodrošina siltumapgādi skolai un internāta ēkai. Mezgla shēmu skatīt pielikumā Nr.1.

Izstrādājot rekonstrukcijas projektu, ievērot sekojošo:

1. Nodrošināt esošajam siltumenerģijās lietotājam nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi rekonstrukcijas laikā.
2. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt siltumtrases un siltummezglu pārvietošanu.
3. Siltummezglu novietot atsevišķā telpā. Uz siltummezgla durvīm jābūt uzrakstam: „SILTUMMEZGLS”.
4. Siltummezglu jāmontē tā, lai visapkārt būtu vismaz 0.5 m brīva telpa iekārtu apkalpošanai.
5. Telpai ierīkot dabīgo apgaismojumu, ventilāciju un kanalizāciju. Telpas iekšējai temperatūrai jābūt no $+10^{\circ}\text{C}$ līdz $+35^{\circ}\text{C}$.

Realizējot skolas rekonstrukcijas projektu, ievērot sekojošo:

1. Nodrošināt siltumtrases cauruļvadu un siltummezgla aizsardzību būvniecības laikā.
2. Rakšanas darbus siltumtrases tuvumā veikt SIA „Fortum Jelgava” pārstāvja klātbūtnē, izmantojot roku darbu.
3. Saglabāt vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslāni ap rūpnieciski izolētām caurulēm.
4. Nodrošināt bezkanāla siltumtrases cauruļvadu izolācijas virsmu minimalo attālumu no ielas virsmas - 600 mm. Vietās, kur minētās prasības nav iespējams ievērot, virs siltumtrases uzstādīt dzelzsbetona plātnes vai korozijas aizsargātas tērauda loksnes.

Abonenta pienākums:

1. Saņemt SIA „Fortum Jelgava” atzinumu par objekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem un tā pieņemšanu ekspluatācijā.
2. Noslēgt vai pārslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Vispārīgie noteikumi:

1. Tehniski noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.
2. Projektu saskaņot ar SIA „Fortum Jelgava”.
3. Vienu projekta eksemplāru iesniegt SIA „Fortum Jelgava”.

Ražošanas un pārvades vadītājs

A. Vanags

Grohovska
28605736
jelena.grohovska@fortum.com