



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jelgavas.udens@ju.lv, SABIEDRĪBAS VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2013.gada 04. septembrī

Nr. 2540 /03-01

Būves nosaukums: "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvē, teritorijas labiekārtošana”

Objekta adrese: Filozofu iela 50, Jelgava

Pieslēguma vieta: Ū – Filozofu ielas Ø160 mm ūdensvads un/vai Dambja ielas Ø110 mm ūdensvads

K – Filozofu ielas Ø315 mm saimnieciskās kanalizācijas vads un/vai Dambja ielas Ø200 mm saimnieciskās kanalizācijas vads

Pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas pasūtītājs pārbauda objekta teritorijā esošos iekšpagalma ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklus, to pieslēgumus atbilstošās nozīmes tīkliem, atbilstību tehniskiem un ekspluatācijas noteikumiem.

Ja ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīkli atbilst ekspluatācijas noteikumiem un ir pieslēgti to nozīmes tīkliem, tad pasūtītājs turpina lietot agrāk izbūvētos iekšpagalma ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklus.

Ugunsdzēsību objektam risināt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".

Ja nav iespējams pieslēgties esošiem iekšpagalma tīkliem vai tīkli neatbilst ekspluatācijas noteikumiem, nav pieslēgti atbilstošās nozīmes tīkliem, nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens patēriņu un notekūdeņu novadīšanu, tad pasūtītājs veic esošo tīklu pārbūvi vai izbūvē jaunus ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas pievadus.

Ūdensapgāde

Pasūtītājs izbūvē ūdensvada pievadu ar pieslēgumu Filozofu ielas Ø160 mm ūdensvadam un/vai Dambja ielas Ø110 mm ūdensvadam.

Pieslēguma vietā pie ielas ūdensvada pievada atvēršanai un noslēgšanai paredzēt pazemes tipa aizbīdni. Aizbīdņa kāta pagarinātajam paredzēt peldoša tipa kapi, ar iekšējo diametru ne mazāku kā Ø140 mm.