


	<b>Balss trauksmes izziņošanas sistēma</b>		
1	Kontrolieris Plena Bosch LBB 1990/00 ierīkošana	kts	1
2	Pastiprinātājs LBB1935/20 PLENA POWER AMPLIFIER 360/240W, EVAC COMPLIANT	kts	2
3	Atkārtotājs Fireman LBB1995/00	kts	1
4	Mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām Plena Bosch LBB 1956/00	kts	1
5	Rezerves bateriju modulis 24 V DC PLN-24CH10	kts	1
6	Akumulators 12V 100Ah SBL100-12i	kts	2
7	Līnijas kontroles modulis PLN-1EOL ar karbu	kts	6
8	Skapis 19" 22U 600*600*1087 4WM6622.900	kts	1
9	Barošanas panelis 19" 9viet	kts	1
10	Zemējuma kompl. POT 10	kts	1
11	Plaukts	kts	1
12	Sienas skaļrunis LB1-UW06-Fx 1.5W-3W-6W/70v 6W	kts	33
13	Sienas skaļrunis LB1-CW06-D 3W-6W-12W/70v 6W	kts	10
14	Griestu skaļrunis LBC3951/111.5W-3W-6W/70v 6W	kts	10
15	Griestu skaļruņa metāla kārba ar EVAC LBC3081/02	kts	10
16	EVAC LBC 1256/00	kts	43
17	Kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8	m.	1000
18	Kabelis FTP 4x2x0.5 cat5e	m	100
19	(N)HXH(ST) FE180/E30 3x2,5	m.	25
20	PVC caurule d20	k-ts	600
21	PVC caurule d50	k-ts	100
19	Ugunsturīgs blīvējuma materiāls	k-ts	3
20	Instalācijas materiāli	k-ts	1

Daļas vadītājs	G. Samčuks			ADRESE:	Filozofu iela 50, Jelgava		
Izstrādāja	A. Meļņiks			OBJEKTS:	"Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārtā		
				PASŪTĪTĀJS:	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738		
 DTiņa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				RASĒJUMS:	BALSS TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMA IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
					2014-01/12	TP	
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
				BM	1	UAS-2.IS	