


Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums rūpnīca – izgatavotāja.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
1. Iekārtas un materiāli				
1.	Adrešu US kontrolpanelis C-TEK 1 cilpas	„XFP501K.X- XFP1loop”	k-ts	1.
2.	Adrešu US kontrolpaneļa atkārtotājs C-TEK 1 cilpas	„XFP501K.X- XFP1loop”	k-ts	1.
3.	Adrešu optiskais dūmu detektors Apollo	„XP95 55000-620”	gab.	61+5.
4.	Adrešu optiskais siltuma detektors Apollo	„XP95 55000-610”	gab.	3+1.
5.	Pamatne XPERT Card AP95 45681-210 Apollo	XPERT	gab.	60+6.
6.	Pamatne/izolators XPERT Card AP9545681-284	XPERT	gab.	4
7.	Iznesamājs LED indikators	VUOS 01	gab.	7+1.
8.	Detektoru aizsarggrēsts System Sensor	DSK 070	gab.	12+1
9.	Adrešu rokas detektors/izolators ar karbu Apollo	XP95 55000-2000908	gab.	13+1
10.	Adrešu vadībās modulis IN/OUT	XP95 55000-875	gab.	3.
11.	Ventilācijas blokeš. relejs	ESMI	gab.	1.
12.	Trauksmes sirēna	"AH03127B"	gab.	13+1.
13.	Trauksmes sirēna ar strobspuldzi	"AH03127BS"	gab.	1.
14.	Akumulators	12vdc, 7.5A/S	gab.	4.
15.	Ugunsturīgs blīvējuma materiāls		k-ts	1.
Vēdināšanas sistēma				
1.	Vadības bloks	„GVL 8301K”	k-ts	1.
2.	Slēdzis vēdināšanai	„LT 83UE”	k-ts	1.
3.	Ķēžveida pievāds logiem	„VCD-22”	k-s	6.
Dūmu novadīšanas sistēma				
1.	DNS vadības bloks 4A, 2 gr. ar akumulatoriem	„RZN 4404M”	k-ts	1.
2.	Avarijas poga	„RT 42”	k-ts	2.
3.	Komutācijas kārbis E30	„FK9263”	k-ts	2.
4.	Zobstieņa pievādu tandēms ar stiprinājumiem	ZA35/600 TM+ZMZ	k-s	2.
2. KABEĻU MONTAŽAS MATERIĀLI				
1.	Kabelis JE-E(ST) FE180/E30	1x2x0.8	m.	1350
2.	Kabelis Eurosafe FE180/E30	2x1.0	m.	600
3.	Kabelis ELAN FIRE FE180/E30	2x2x0.8+E	m.	200
4.	Kabelis JE-E(ST) FE180/E30	4x2x0.8	m.	200
5.	Kabelis (N)NXH(ST)Hb FE180/E30	3x1,5	m.	250
6.	Kabelis (N)NXH(ST)Hb FE180/E30	3x2,5	m.	150
7.	PVC caurule d 20	D20	m.	300
8.	PVC caurule d 50	D50	m.	20
9.	Kabeļu kanāls	25x16	m.	40

Daļas vadītājs	G. Samčuks			ADRESE: Filozofu iela 50, Jelgava		
Izstrādāja	A. Meļņiks			OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārtā		
				PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				RASĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		
				<table> <tr> <td>FAILS:</td><td>PASŪTĪJUMA NR.:</td><td>STADIJA:</td></tr> <tr> <td></td><td>2014-01/12</td><td>TP</td></tr> </table>	FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:
FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:				
	2014-01/12	TP				
<table> <tr> <td>MĒROGS:</td><td>LAPU SKAITS:</td><td>LAPA:</td></tr> <tr> <td>BM</td><td>13</td><td>UAS-1.IS</td></tr> </table>	MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	BM	13	UAS-1.IS
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:				
BM	13	UAS-1.IS				