

TELPU EKSPĻIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA M ²
1	VEĻTĒNIS	3,6
2	GATĒNIS	113,5
3	GARDEROBE	16,7
4	TUALETE	5,1
5	VEĻTĒNIS	2,8
6	UZGAIDĀMĀ TELPA	6,9
7	KABINETES	21,9
8	PROCEDŪRU TELPA	14,1
9	TUALETE	5,7
10	VANNAS ISTABA	9,3
11	NOLIKTAVA	6,7
12	APKOPEĻAS TELPA	2,5
13	TRENERA KABINETS	8,9
14	SAMNIECĪBAS TELPA	8,9
15	TEHNISKĀ TELPA	15,8
16	VENTĪKAMĒRA	26
17	ELEKTROSADALES TELPA	4,8
18	SPORTA INV. NOLIKTAVA	29,1
19	TUALETE	7,8
20	TUALETE	7,8
21	GĒRBTUVE	15,4
22	DUŠAS TELPA	3,7
23	TUALETE	3,5
24	GĒRBTUVE	15,4
25	DUŠAS TELPA	3,7
26	TUALETE	3,5
27	PALĪGTELPA	2,0
28	SPORTA ZĀLE	570,9
29	TELPA SAMNIECĀM	17,6
30	KĀPNU TELPA	5,5
31	LIEVĒNIS	
32	LIEVĒNIS	960,00

PĒRĒMĒRTĒS APZĪMĒJUMI:

- UAS sistēmas kontroles paneļis 1. cēlpas, C-TEK "XFP 1"
- UAS sistēmas kontroles paneļa atkārtotājs C-TEK "XFP"
- AD - adresu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "XPP5 55000-630"
- AD* - adresu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors ar pārliecinātā priekšmetu, "XPP5 55000-630"
- AT - adresu ugunsgrēka termiskais detektors "XPP5 55000-610"
- IAD - adresu ugunsgrēka dūmu detektors ar sāļūguma izolāciju
- ASS1.2 - ārējais ugunsgrēka signāls, ar ārējo "AH03127 BS"
- ASS1.1 - ārējais ugunsgrēka signāls, ar ārējo "AH03127 BS"
- ARD - adresu ugunsgrēka signāls, ar ārējo izolāciju "XPP5 55000-200-908"
- KM - adresu kontroles modulis ar sāļūguma izolāciju "XPP5 55000-875"
- VM - adresu kontroles modulis ar sāļūguma izolāciju "XPP5 55000-875"
- Detektora aizsarggāis System Sensor DSK 070
- Būvstāsts bloks 24vdc, 3 A, ar akumulatoriem 12 vdc, 7AS
- UAS adreses un adreses cilpas kabelis JE-E FE180/E30 1x2x0,8
- UAS adresu moduļu, sistēmas kabelis Eurostyle FE180/E30 2x1,0+E
- UAS ārējais pieslēgums kabelis ELAN FIRE FE180/E30 4x2x0,8
- UAS elektrobuksas kabelis (NHXH FE180/E30 3x1,5

