Kontroltelpa Nr. 003

UAS pan. "C-TEK" elektropieslēgums
(N)HXH FE180/E30 3x1.5

RS485
SOUND 1
SOUND 2
TR OUT
Cilpa 1 Ieeja
Cilpa 1 Izeja
B+ B-
A+ A-

Gofreta caurule d 25 (L=45,0m), pa sienai, 2. stāva līmenā
ELAN FIRE FE180/E30 4x2x0.8 uz esoš. ēkas sarga telpas Nr. 003, 1. stāvā
uz UAS adresēju paneļa/atkārtotājs C-TEC " XFP501K.X-XFP 1loop".
(uzstādīšanas vietas precizēt montāžas laikā, + iekš. sirēna "AH03127B")
Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E
uz BTS kontrol. LBB1990/00

SS2/4
Eurosafe FE180/E30 2x1.0
JE-E FE180/E30 1x2x0.8
Cilpa Nr. 1.

AD1/7/77 IAR1/7/78 AD1/7/79 AD1/7/80

Stāvvads uz 3. stāvu; PVC caurule d 50
JE-E FE180/E30 1x2x0.8 Cilpa Nr. 1, uz 2. st.
JE-E FE180/E30 1x2x0.8 Cilpa Nr. 1, no 2. st.
Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E no 2. st.

AD1/6/74* AD1/6/72*
AD1/6/76 AD1/6/75 AD1/6/73 AD1/6/71 IAR1/6/70

SS2/1 SS2/2 SS2/3
Eurosafe FE180/E30 2x1.0
JE-E FE180/E30 1x2x0.8
Cilpa Nr. 1.

AD1/6/62*
AD1/6/59 IAR1/6/60 AD1/6/61 AD1/6/63 AD1/6/64 AD1/6/65 AD1/6/66 AD1/6/67 AD1/6/68 AD1/6/69

Stāvvads uz 2. stāvu; PVC caurule d 50
JE-E FE180/E30 1x2x0.8 Cilpa Nr. 1, uz 2. st.
JE-E FE180/E30 1x2x0.8 Cilpa Nr. 1, no 2. st.
Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E uz. 2. st.

AD1/1/57* AD1/1/52* AD1/1/36*
IAM1/1/58 AD1/1/56 IAR1/2/55 AD1/2/54 AD1/1/53 IAR1/1/52 AD1/1/51 AS1/1/49 AD1/1/48 AD1/1/47 AD1/1/46 AD1/1/45 AD1/1/44 AD1/1/43 AS1/1/42 IAR1/1/41 AD1/1/40 AD1/1/39 AD1/1/38 AD1/1/37 AD1/1/35 AD1/1/34 AD1/1/33 AD1/1/32 IAR1/5/31 AD1/5/30 IAM1/4/29 IAM1/4/28 AD1/4/27 IAR1/4/26

Lifta automātikas vadības modulis
(Uzstādīšanas vietas prēcizet montāžas laikā)

Ūdens el. aizbīdņa vadības modulis
(Uzstādīšanas vietas prēcizet montāžas laikā)
Ūdens el. aizbīdņa kontroles modulis
(Uzstādīšanas vietas prēcizet montāžas laikā)

SS1/1 SS1/2 SS1/3 SS1/4 ASS1/5 SS1/6 SS1/7 SS1/8 SS1/9
Eurosafe FE180/E30 2x1.0

UAS pan. "C-TEK" elektropieslēgums
(N)HXH FE180/E30 3x1.5

RS485
SOUND 1
SOUND 2
TR OUT
Cilpa 1 Ieeja
Cilpa 1 Izeja
B+ B-
A+ A-

AD1/2/8 AD1/2/9 AD1/2/10 AD1/2/11 AD1/2/13 AD1/2/14 AD1/2/15 AD1/2/16 AD1/2/17 AD1/2/18 AD1/2/19 AD1/2/20
JE-E FE180/E30 1x2x0.8
Cilpa Nr. 1.
AD1/2/4*
AD1/1/1 AD1/1/2 AD1/1/3 IAR1/1/5 AD1/1/6 IAR1/2/7 IAR1/2/12 IAR1/2/21 AD1/2/22 IAR1/3/23 AD1/3/24 IAM1/3/25

Ventilācijas bloķēšanas modulis ar relejs 2x230AS kont.
(Uzstādīšanas vietas prēcizet montāžas laikā)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- UAS sistēmas kontroles panelis 1 cilpas, C-TEK "XFP 1"
- UAS sistēmas kontroles panelī atkārtotājs C TEK "XFP"
- AD - adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors "XP95 55000-620"
- gAD* - adrešu ugunsgrēka dūmu optiskais detektors aiz piekārtiem griestiem, + iznesāmajs LED indikātors "XP95 55000-620" + "VSUO 01"
- AT - adrešu ugunsgrēka termiskais detektors "XP95 55000-610"
- IAD - adrešu ugunsgrēka dūmu detektors ar īsslēguma izolatoru
- ASS1,2 - ārtelpu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu "AH03127 BS"
- SS1.1 - ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu "AH03127 B"
- ARD - adrešu ugunsgrēka signālpoga, ar īsslēguma izolatoru "XP95 55000-200-908"
- KM - adrešu kontroles modulis ar īssleguma izolatoru "XP95 55000-843"
- VM - adrešu vadības modulis ar īssleguma izolatoru "XP95 55000-875"
- Detektoru aizasagrēsts System Sensor DSK 070
- Barošanas bloks 24vdc, 3 A, ar akumulatoriem 12 vdc, 7A/S
- UAS adreses/analogās cilpas kabelis JE-E FE180/E30 1x2x0.8
- UAS adrešu moduļu, sirēnas kabelis Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E
- UAS atkart. pieslēgšanas kabelis ELAN FIRE FE180/E30 4x2x0.8
- UAS elektrobarošanas kabelis (N)HXH FE180/E30 3x1,5

kabeli uz stāvu augstāk
kabeļa stāvvads, caurules PVC d=...mm
kabeli uz stāvu zemāk

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

IAD1/1/1
- Detektora kārtas numurs zonā
- Ugunsdzēšības signalizācijas sistēmas zonas numurs
- Ugunsdzēšības signalizācijas sistēmas cilpas numurs
- Detektora apzīmējums: D-dūmu detektors; S-siltuma detektors; K-dūmu un siltuma detektors; R-rokas darbības detektors
- Īsslēguma izolators

Adrešu dūmu detektors XP 55000-620, baze 45681-210
Adrešu dūmu detektors XP 55000-620, baze 45681-210 ar iznesām. LED indik.
Adrešu dūmu detektors XP 55000-620, baze 45681-210
Adrešu dūmu detektors XP 55000-620, baze/izolators 45681-284
Adrešu staru dūmu detektors ar īsslēguma izolat. XP 55000-268
Adrešu rokas detektors ar īsslēguma izolātoru XP 55000-200-908
Adrešu rokas detektors ar īsslēguma izolātoru XP 55000-200-908
Termokabelis
Adrešu kontroles modulis ar īsslēguma izolātoru Switch monitor XP 55000-843
Adrešu vadības modulis ar īsslēguma izolātoru IN/OUT XP 55000-875
Cilpa 1 no C-TEC
Cilpa 1 uz C-TEC

Daļas vadītājs	G. Samčuks			
Izstrādāja	A. Meļniks			

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Filozofu iela 50, Jelgava

OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārta

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738

RASĒJUMS: UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
UAS PIESLĒGUMA SHĒMA

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2014-01/12	TP
MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:
BM	13	UAS-1-5