

PIEZĪMES:


- 1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
- 2. Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
- 3. Gruntij, kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai - apbērumam un būvbedres aizbēršanai - jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās;
- 4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai, jānotiek sausā būvgrāvī. Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu.

Cauruļvada diametrs De (mm)	A minimālais (mm)
<225	200
225-350	250
350-700	350
700-1200	425
Skatakas diametrs D (mm)	A minimālais (mm)
300-700	350
700-2000	450


APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)  
De - Ārējais diametrs


CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM




KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA



CAURUĻVADU ŠĶĒRSOJUMA SHĒMA



PARALĒLI IZVIETOTO INŽENIERTĪKĻU AIZSARDZĪBA



PIEZĪME: Pie attāluma L > 2.0 m būvgrāvī var rakt ar mehānismiem.

<div><div></div><div><p>"Jura Voicēhoviča projektēšanas birojs", SIA Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256</p></div><div></div><div><p>"IL PROJEKTU BIROJS" Reģ. Nr. 43603043628 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV - 3001, tel. +371 29269076</p></div></div>				Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 1. internātpamatskola" Institūta iela 4, Jelgava, LV - 3004 Reģ. Nr. 90000074738			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 1.internātpamatskolas" teritorijas labiekārtošana			
Būvprojekta d.v.	Juris Voicēhovičs		01.16				
Izstrādāja	Juris Voicēhovičs		01.16				
				Objekta adrese: Jelgavas 1. internātpamatskola" Institūta iela 4, Jelgava		Būvkomersantu Reģ.Nr.: 11913	
Līguma Nr.:				Rasējuma nosaukums: Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas		Stadija: BP	Marka: ŪKT
						Lapa: ŪKT-4	Lapu sk.:6
						MĒROGS: b.m.	