

Potenciālu izlīdzināšanas shēma


M 1:100



Pirms betona montāžas  
noguldīt 40x4mm  
plakandzelzi līdz potenciālu  
izlīdzināšanas kopnei 10 telpā.

galvenā zemējuma kopne

Galvenās el. sadalnes



uz ēkas  
zemējuma kontūru  
Rz<4.0 omi

OBJEKTS			1. stāva telpu Nr. 004-1 (ēdamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkāršota atjaunošana Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, kad. Nr. 0900 002 0006
PASŪTĪTĀJS			Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2.pamatskola" direktores Ināras Keišas personā Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. 90000074738
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS			SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076
PROJEKTĒTĀJS			SIA "Elpromo" Reģ. Nr. 43603053768 Pētera iela 13-9, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26827414
RASĒJUMS		Potenciālu izlīdzināšanas shēma	Mērogs: 1:100
Proj.daļ.vad.		Andis Ozoliņš	Stadija: VA
		sertifikāts Nr.70-2723	Lapas: EL - 5
IZSTRĀDĀJA		Andis Ozoliņš	Datums: 08.04.2016