

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS		
Nr.	DOKUMENTA NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1.	"Būvniecības likums"	
2.	"BŪVJU UGUNSDROŠĪBA"	LBN 201-15
3.	Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa.	LVS CEN/TS 54-14
4.	"Vispārīgie būvnoteikumi"	MK 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500
5.	"Ugunsdrošības noteikumi"	MK 2004. gada 7. februāra noteikumi Nr.82
6.	Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti	

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem par iekārtu atbilstību apdrošinātāju prasībām.
- Organizācijai, kura slēgs līgumu par vāistrāvu sistēmu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi.
- Projekktā paredzēto aparātūru un iekārtu marķu un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu tos saskanojot ar projekta autoru un pasūtītāju. Št projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Nosacītais Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
--------------------------	-----------	----------

- D



Dūmu detektors
- S



Siltuma detektors
- R



Trauksmes poga ar izolatora moduli
- SGS



Sirēna ar lampu
- 

Gala elements
- 

Kabelis J-YY 1x2x0.8
- 

Kabelis EUORSAFE 2x8/10

DOKUMENTU SARAKSTS					
DOKUMENTA NOSAUKUMS			MARKA	LAPA	PIEZĪMES
Vispārīgie rādītāji			UAS	4	b/m
Struktūrshēma			UAS	5	b/m
Iekārtu izvietoļums telpās			UAS	6	1:100

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: **Iveta Lāčauniece**
Serf. Nr. 10-0870

Datums: Paraksts:

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Št būvprojekta **UAS daļas** risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: **Kārlis Priedītis**
Serf. Nr. 35-709

Datums: Paraksts:

OBJEKTS	1. stāva telpu Nr. 004-1 (ēdamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkāršota aijaunošana Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, kad. Nr. 0900 002 0006
PASŪTĪTĀJS	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2.pamatskola" direktores Ināras Keišas personā Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, registrācijas Nr. 90000074738
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, Jelgavas nov., LV-3001, tel. +371 29269076
PROJEKTĒTĀJS	SIA "Lainets" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, LV-3101, tel. +371 63125229
RASĒJUMS	Vispārīgie rādītāji
Proj. daļ. vad.	Kārlis Priedītis
IZSTRĀDĀJA	Arh. prakses sertifikāts Nr.35-709 Andris Freimanis
	Mērogs b/m Stadija BP Lapa UAS - 4 Lapas 7 Datums 28.04.2016